

**Memorando nº 06/2026**

**De:** Departamento de Engenharia

**Para:** Departamento de Licitações

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento da INTELLUXX LIGHTING  
TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.

Com respeito ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa INTELLUXX LIGHTING TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA. protocolado no dia 19/01/2026, temos a informar que o Edital está seguindo o que é recomendado na Norma ABNT NBR 5101:2024, página 26, item 6.7, edição de 25/03/2024 onde se lê (sic):


*"Por isso deve-se limitar o  $T_{CP}$  a 2200K para as vias locais, e as demais vias devem ser limitadas em  $T_{CP}$  a 2700K, exceto para o caso da faixa de pedestres escrita em 4.5"*

E no item citado, o  $T_{CP}$  máximo é de 3000K.

Nos parece que a empresa talvez esteja com um exemplar não atualizado da Norma supracitada.

Tramandaí, 19 de janeiro de 2026.

Antônio Frederico Ribeiro de Cesaro  
Engenheiro Eletricista  
CREA-RS 092487  
PNT

  
Eng. Antônio Frederico Ribeiro de Césaro  
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho  
CREA RS092487